

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Budowa odcinka kablowej instalacji eNN dla zasilania imprez plenerowych – Szkoła Łubno Szlacheckie - działka nr 391/11.”

2. Przedmiot zamówienia:

Zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej zasilający zestaw RTR wykonać kablem YKY 5x10mm², ułożony w rurce n/t w pomieszczeniu hydroforni szkoły, oraz w ziemi na odcinku poza obiektem . Kabel na zewnątrz obiektu zakończony zestawem gniazdowy (2xgniazda 3-faz i 2xgniazda 1-faz. z zabezpieczeniami różnicowo prądowymi i nadprądowymi.) jako słupek w obudowie izolacyjnej na fundamencie. Drzwiczki zestawu zamykane za pomocą zamka na klucz i przystosowane do zamykania na kłódkę.

W pomieszczeniu hydroforowni projektowany kabel zakończyć na nowej rozdzielnicy RT2 z podlicznikiem włączonym do istniejącej sieci.

Projektowany kabel układać w wykopie na gł. 0,8m. Kable na całej długości układać w rurach ochronnych.

Sposób wykonania doziemnej linii kablowej

Projektowany kabel w/w zewnętrznego odcinka zasilającego układać w wykopie na gł. 0,8m w warstwie piasku 2x10cm i oznaczyć folią koloru niebieskiego - na całej długości.

Jeżeli głębokość tanie może być zachowana to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą (rurą ochronną) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach proj. kabli z innymi kablami i urządzeniami podziemnymi należy zachować odległości określone w tabl. 1 i 2 Normy N SEP-E-004

Skrzyżowania z nawierzchniami utwardzonymi oraz istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach ochronnych fi 50.

Ciągi tych rur ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie dostała się do nich woda i aby nie były zamulane.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur osłonowych powinny być uszczelnione , a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wytyczenie trasy kabli i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obowiązkowo zlecić uprawnionemu geodecie.

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z przepisami normy **N SEP-E-004**.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z pracami..

Czas wymaganej gwarancji to 36 miesięcy na przedmiotowy zakres prac.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie(obiekt dostępny).

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2023r

4. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę można złożyć do dnia **29.09.2023r. do godz. 15.30**

- mailowo – na adres **jwojcik@ugtarnowiec.pl** (skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - **Zał. Nr 1**),

- pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto, niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%

W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!

Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu

6. Warunki płatności: przelew 14 dni.

7. Ważność oferty: 30 dni

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Radosław Kujawski tel. 13 42 555 37

Jan Wójcik tel. 13 42 555 38

Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail:

jwojcik@ugtarnowiec.pl

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1).

W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: **Oferta – „Budowa odcinka kablowej instalacji eNN - sprawa WG.271.2.61.2023.”**

W przypadku listowego i osobistego składania oferty opakować ją w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzonej napisem: **Oferta – „Budowa odcinka kablowej instalacji eNN - sprawa WG.271.2.61.2023.”**

10. Negocjacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. Negocjacje zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj, Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211.

Negocjacje będą polegać na:

- ustaleniu ostatecznego zakresu pracy (Wykonawca zaproponować może rozwiązania korzystne, powodujące oszczędność w realizacji prac),
- ustaleniu ostatecznej kwoty negocjacyjnej.

Zamawiający powiadomi o wyborze oferty cenowej wybranej w toku postępowania.

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1. Formularz Oferty wraz z klauzulą informacyjną – Załącznik Nr 1
2. Projekt umowy – Załącznik Nr 2
3. Przedmiar robót - Załącznik Nr 3
4. Rysunki 1-3 - Załącznik Nr.4

Tarnowiec, dnia 25.09.2023r.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn