



1. Proj. rozdzielnice piętrowe lokalizować w wnękach po demontowaniu tablicach i. Pionowe odcinki linii zasilających układać w rurkach windurowych sztywnych pod tynkiem, przebiegając przez stropy uszczelniając.

Wymiana linii zasilających i tablic rozdzielczych parteru

skala : 1:200