

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „**Projekt kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Roztokach**”.

W odpowiedzi na skierowane zapytania potencjalnych firm wykonawczych dotyczących „**Projekt kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Roztokach**” Inwestor udziela następujących odpowiedzi:

1. Wytypowane pomieszczenie na kotłownię nie spełnia warunków w zakresie p.poż dla kotłowni w granicach 60-2000 kW, wybudowanie wejścia od zewnątrz wraz ze schodami wejściowymi co wymaga mapy i pozwolenia na budowę, istniejący przyłącza gazowy w przewiązce wymaga wydania warunków technicznych od dostawcy gazu. Koszt tej adaptacji przekracza koszt wykonania nowego przyłącza c.o. Czy biorąc to wszystko pod uwagę Zamawiający dopuszcza pozostawienie kotłowni w miejscu kotłowni istniejącej?

**Odp.** Dlatego Zamawiający zleca dokumentację, którą należy opracować aby wymagane przepisami pomieszczenie kotłowni powstało. Zamawiający nie dopuszcza, by kotłownia powstała w istniejącym miejscu. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt opracowania takiej dokumentacji.

2. Istniejący komin powinien być wyburzony niezależnie od lokalizacji kotłowni. Czy Zamawiający poszerzy zakres prac o dokumentację wyburzenia komina?

**Odp.** Rozbiórka istniejącego komina nie podlega zleceniu. Ewentualną rozbiórkę zamawiający wykona w własnym zakresie.

3. Proponowany bilans cieplny nie uwzględnia potrzeb wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej i kuchni z zapleczem. Czy Zamawiający poszerzy zakres prac o niezbędne obliczenia w tym zakresie?

**Odp.** Projektowa instalacja ma zawierać ogrzewanie wszystkich pomieszczeń w tym sali gimnastycznej i kuchni. Wykonawca uwzględni w kosztach wykonanie tych prac.

**Z up. Wójta**  
**Agata Augustyn**  
**Sekretarz Gminy**